

**АКТ**  
приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к началу 2023-2024 учебного года  
составлен «3» августа 2023 года

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.**

**Местная администрация городского округа Нальчик  
360051, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Захарова, 77  
Текуев Аслан Лионович, тел.77-77-56**

В соответствии с приказом Министерства просвещения и науки КБР от 13.06.2023 года № 22/608 «Об оценке готовности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Кабардино-Балкарской Республике, к началу 2023-2024 учебного года и постановления Местной администрации г.о. Нальчик от 13 июня 2023 года №1274 «О подготовке образовательных учреждений городского округа Нальчик к новому 2023-2024 учебному году» комиссией департамента образования Местной администрации г.о.Нальчик в составе:

Председатель комиссии:

Мальбахов А.А., руководителя Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчик,

Зам. председателя комиссии:

Сабанчиева В.С., заместитель руководителя Департамента образования Местной администрации г.о. Нальчика, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Битуева М.Л.- заместитель руководителя ДО;

Хачетлова И.М.- заместитель руководителя ДО;

Шогенов В.А.- главный специалист ДО;

Теммоева Ш.И.- главный специалист ДО;

Алижанова А.А.- начальник отдела общего образования ДО;

Арипшева А.М.- начальник отдела дошкольного образования ДО;

Тлеухова Ф.Х.- ведущий специалист ДО;

Дорошенко О.А.- начальник отдела ООООПОО УВО по г. Нальчику филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР (по согласованию);

Ольмезов А.Т.-заместитель начальника службы ГЗ МКУ «Центр по делам ГО, ЧС и ПБ» г.о. Нальчик (по согласованию);

Гулиев И.Г.- сотрудник УФСБ Росси по КБР (по согласованию);

Шорова М.А.- начальник ОПДН Управления МВД России по г.о. Нальчик (по согласованию);

Бижоев А.Ж.- государственный инспектор отдела

энергетического надзора и по надзору за ГТС по КБР (по согласованию)

Шетова Х.А.- старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по КБР.

*проведена приемка готовности Муниципального казенного общеобразовательного  
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением  
отдельных предметов» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики*

## I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52  
Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в  
установленном порядке:

Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных  
предметов» г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики № от «15» января  
2016года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное  
управление от «18» февраля 2011 г. № 07-АВ 162256, подтверждающее закрепление  
за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или  
передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» февраля 2011 г.  
№ 07-АВ 162256 на пользование земельным участком, на котором размещена  
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано «08» мая 2015г.,  
Министерством образования, науки и по делам молодежи КБР, серия 07А01 №  
0000523, срок действия свидетельства «08» мая 2015 г до «08» мая 2027 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной  
формы и выданной «30»марта 2015 г., серия 07Л01, № 0000602, регистрационный  
номер 1751 выданная Министерством образования, науки и по делам молодежи  
Кабардино-Балкарской Республики, срок действия лицензии - **бессрочное**.

2. Паспорт безопасности организации от «17» апреля 2020 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «24» августа 2017 г.  
оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и  
согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе  
общежитий 0 единиц на 422 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_,  
(наименование объекта)

выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:  
(всего)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_;  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -  
\_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

**Проведение работ необходимо**

**Строительство спортивного зала**

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализуются образовательные программы НОО ФГОС второго поколения

ООО ФГОС второго поколения

СОО ФГОС второго поколения

\_\_\_\_\_;  
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 440 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки - 1713 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022\_ - 2023 годов - 72\_ человек; из них поступивших в вузы - \_\_\_\_\_ человек, профессиональные образовательные организации - \_\_\_\_\_ человек, работают - \_\_\_\_\_ человек; не работают - \_\_\_\_\_ человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) - 170 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 63\_; количество обучающихся - 1713 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 32 классов, 884 обучающихся;

во 2 смену - 31 классов, 829 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются,

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 66 человек 74,2 %;

научных работников - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

инженерно-технических работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

административно-хозяйственных работников – 6 человек 6,7%;

производственных работников - \_\_\_\_\_ человек \_\_\_\_\_ %;

учебно-воспитательных работников – 17 человек 18,1 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – 1 человек 1 %;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеются;

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации **оборудованы** (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов		+	100	+	+	+ хор	+	
2.	Кабинеты иностранного языка		+	100	+	+	+ хор	+	
3.	Кабинет физики		+	80	+	+	+ хор	+	
4.	Кабинет химии		+	80	+	+	+ хор	+	
5.	Кабинет биологии		+	90	+	+	+ хор	+	
6.	Кабинет русского языка литературы		+	90	+	+	+ хор	+	
7.	Кабинет родного языка литературы		+	90	+	+	+ хор	+	
8.	Кабинет математики		+	90	+	+	+ хор	+	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется один малый зал**, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал – (не имеется),

бассейн – (не имеется),

музыкальный зал – **имеется**, приспособлен, емкость – 25 человек, состояние – **удовлетворительное**;

музей – **не имеется**;

учебные мастерские – **не имеется**;

компьютерный класс – **имеется**, приспособлен, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - \_\_\_\_ единиц, из них подлежит списанию - \_\_\_\_ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году \_\_\_\_ единиц.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **имеется**,

(имеются, не имеются)

обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

\_\_\_\_\_ (наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект - классов - \_\_\_\_; доска ученическая - \_\_\_\_; шкаф книжный - \_\_\_\_; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - \_\_\_\_; стулья офисные - \_\_\_\_; кровати - \_\_\_\_; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - \_\_\_\_; фонд учебников - \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ %;

научно-педагогическая и методическая литература - \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в обновлении книжного фонда \_\_\_\_\_.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - **удовлетворительное** \_\_\_\_\_:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,54 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются**.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется один гимнастический зал начальной школы площадью 49 кв.м. и два теннисных зала общей площадью 68 кв.м. емкость гимнастического зала и двух теннисных 75 человек, состояние удовлетворительное, раздевалки имеются, действующих душевых нет, туалетные комнаты имеются.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах - **соблюдаются**.

Основные недостатки: **отсутствие стационарного спортивного зала.**

7. Медицинское обслуживание в организации - **организовано**;

а) медицинское обеспечение осуществляется - **внештатным** медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач, фельдшер		2	Договор поликлиникой (с 08.02.2010г.)	Сменный график работы

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «23» января 2009 г, № 2, регистрационный номер ЛО-07-01-000059;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется, приспособлен, емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное;**

логопедический кабинет – **не имеется;**

кабинет педагога-психолога – **имеется, приспособлен, емкость – 5 человек, состояние – удовлетворительное;**

стоматологический кабинет – **имеется, приспособлен, емкость – 3 человек, состояние – удовлетворительное;**

процедурная – **не имеется;**

Потребность в медицинском оборудовании - **имеется**

- оториноскоп с набором воронок

- анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина (смокелайзер)

- аппаратно-программный комплекс для скринг-оценки уровня психофизиологического и саматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма;

- аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой;

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

8. Питание обучающихся – **организованно** :

а) питание организовано в 2 смены,

Буфет - **имеется на 75 мест.**

Качество эстетического оформления залов приема пищи - **удовлетворительное** ,  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи - **соблюдаются**;

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 % обучающихся начальной школы, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве \_\_\_ детей, что составляет \_\_\_ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется – из продуктов, закупаемых организацией.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

г) хранение продуктов - **организовано**, санитарным нормам - **соответствует** .

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - его техническое состояние – **соответствует** ,

акты допуска к эксплуатации \_\_\_\_\_.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования - **соблюдается**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования - **имеется**:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков - **соответствует санитарным нормам**

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

ж) обеспеченность столовой посудой - **достаточное** ;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - **имеется** .

Основные недостатки: \_\_\_\_\_;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – **имеется**

к) питьевой режим обучающихся – **организован** ,

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - **имеется** ,

Договор № 788/2 от 08.02.2023 г. оказывают услугу ФГУП « Центр Дезинфекции» г. Нальчик .

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – **соответствует** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. **соответствуют**.

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

10.) Транспортное обеспечение организации – **не организовано**

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **не имеется** ;

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий – 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники -

установленным требованиям \_\_\_\_\_.

Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

Потребность в замене (дополнительной закупке) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, количество - \_\_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - **выполняется**:

а) охрана объектов организации осуществляется – **осуществляется частной охранной организацией**

в составе 1 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

- Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Каббалк-Безопасность" договор № 23/23 от 08.02.2023 г., лицензия ЧО №056476 от 21.05.21г.; договор №81/23 от 01.03.2023 г.

- УВО по г. Нальчику - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по КБР", договор № 6 от 08.02.2023 г.;

- Филиал ФГУП "Охрана" Росгвардии по КБР договор, №214/ТО/23 от 08.02.2023 г.

б) объекты организации системой охранной сигнализации - **оборудованы**;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - **оборудованы**;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием **кнопка экстренного вызова**.

д) территория организации ограждением – **обеспечено**.

(оборудована, не оборудована) несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба

Основные недостатки: 1) В нарушение пп. "г" п. 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 г. №1006 основной вход в здание объекта не оборудован контрольно-пропускным пунктом.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям: **соответствует**

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора 14 декабря 2020 года проводилась приемка состояние пожарной безопасности.

Основные результаты приемки соблюдены и предписаний нет;



б) требования пожарной безопасности соблюдаются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации - **оборудованы.**

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС,  
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая надежную защиту от пожара.

Пожарная сигнализация находится – **в исправном состоянии**

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

д) система передачи извещений о пожаре – **обеспечивает**

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации- **обеспечивает**

защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов - **обеспечивает**

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) приемка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась .

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, выданного

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, проводившей приемку)

(соответствует (не соответствует)

нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации – **проведены .**

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - **теплоцентраль,**

состояние - **удовлетворительное**

Прессовка отопительной системы **проведена**

Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %.

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - **соблюдается**  
Воздухообмен осуществляется за счет - **вентиляции.**

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется по договору № 24 от 08.02.2022 г.

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация имеется.

## II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов»

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: **не выявлено**

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:

Мальбахов А.А.

Зам председателя комиссии:

Сабанчиева В.С.

Члены комиссии:

- Битуева М.Л.-
- Хачетлова И.М.-
- Шогенов В.А.-
- Теммоева Ш.И.-
- Алижанова А.А.-
- Арипшева А.М.-
- Тлехугова Ф.Х.-
- Дорошенко О.А.-
- Ольмезов А.Т.-
- Гулиев И.Г.-
- Шорова М.А.-
- Бижоев А.Ж.-
- Шетова Х.А.-

Директор МКОУ «СОШ №6»



Текуев А.Л.

**Особое мнение старшего инспектора ОООО ПОО УВО по г.Нальчику - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по КБР" по акту приемки Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ «СОШ № 6» г.о.Нальчик, расположенного по адресу: КБР, г.Нальчик, ул.Захарова, д.77**

В ходе работы межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений городского округа Нальчик к новому 2023-2024 учебному году выявлены следующие недостатки:

1. В нарушение подпункта «в» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006 не организовано оборудование помещения для охраны на 1-м этаже с установкой в нем систем видеонаблюдения (монитор), охранной сигнализацией и средств передачи тревожных сообщений в подразделения ВНГ РФ (подразделения вневедомственной охраны ВНГ РФ);


2. В нарушение требований подпункта «г» пункта 25 Постановления Правительства от 02.08.2019г. №1006 основные входы в здание, входящие с состав объекта (территории), не оборудованы контрольно-пропускными пунктами

3. В нарушение пункта 31 ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006 система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте не обеспечивает оперативное информирование лиц, находящихся на территории объекта, о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность и предотвращение паники.

На основании вышеизложенного считаю, что МКОУ «СОШ № 6» г.о.Нальчик в части антитеррористической защищенности и инженерно-технической укреплённости **не готово** к новому 2023-2024 учебному году.

Начальник ОООО ПОО УВО по г.Нальчику - филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по КБР" майор полиции

«02» 08 2023 г.



О.А.Дорошенко