

**Особое мнение начальника ОООО ПОО УВО по г.Нальчику - филиала
ФГКУ "УВО ВНГ России по КБР" по акту приемки Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения
МКОУ «СОШ № 6» г.о.Нальчик, расположенного по адресу:
КБР, г.Нальчик, ул.Захарова, д.77**

В ходе работы межведомственной комиссии по приемке образовательных учреждений городского округа Нальчик к новому 2024-2025 учебному году выявлены следующие недостатки:

1. В нарушение подпункта «в» пункта 25 ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006 не организовано оборудование помещения для охраны на 1-м этаже с установкой в нем систем видеонаблюдения (монитор), охранной сигнализацией и средств передачи тревожных сообщений в подразделения ВНГ РФ (подразделения вневедомственной охраны ВНГ РФ);

2. В нарушение требований подпункта «г» пункта 25 Постановления Правительства от 02.08.2019г. №1006 основные входы в здание, входящие с состав объекта (территории), не оборудованы контрольно-пропускными пунктами

3. В нарушение пункта 31 ПП РФ от 02.08.2019 г. № 1006 система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте не обеспечивает оперативное информирование лиц, находящихся на территории объекта, о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность и предотвращение паники.

На основании вышеизложенного считаю, что МКОУ «СОШ № 6» г.о.Нальчик в части антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности не готово к новому 2024-2025 учебному году.

Начальник ОООО ПОО УВО по г.Нальчику -
филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по КБР"
майор полиции

« 20 » 07 2024 г.

 О.А.Дорошенко